



TINGMÄRGID

- KH ENERGIA KONSULT VAREMPROJEKTEERITUD 8M POST LED VALGUSTIGA, 1M KONSOOL
- KH ENERGIA KONSULT VAREMPROJEKTEERITUD 10M POST LED VALGUSTIGA, 1M KONSOOL
- KH ENERGIA KONSULT VAREMPROJEKTEERITUD 6M ÜLEKÄIGUMAST VALGUSTIGA
- PROJEKTEERITUD MAAKAABEL AXPK 4G25
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU 50D1250N
- PROJEKTEERITUD MAANDUS
- PROJEKTEERITUD 6M ÜLEKÄIGUMAST VALGUSTIGA (39W - PHILIPS BGP761 T25 1 xLED64-4S/757 DPR1)
- PROJEKTEERITUD 10M POST LED VALGUSTIGA 1M KONSOOL (58W - PHILIPS UNISTREET GEN2 MINI (BGP282 T25 DM10/740))
- PROJEKTEERITUD 10M POST LED VALGUSTIGA 90° 2,5M KONSOOLIDEGA (58W - PHILIPS UNISTREET GEN2 MINI (BGP282 T25 DM10/740))
- PROJEKTEERITUD 10M POST LED VALGUSTIGA 180° 2,5M KONSOOLIDEGA (58W - PHILIPS UNISTREET GEN2 MINI (BGP282 T25 DM10/740))

MÄRKUSED:

- 1) DEMONTEERIDA NÄIDATUD KOHTADES OLEMASOLEVAD POSTID VALGUSTITEGA JA TÕSTA NEID ÜMBER UUDE KOHTA
- 2) PAIGALDADA UUED MASTID KONSOOLIDE- JA LED-VALGUSTITEGA
- 3) RUMJANTSEVI TÄNAVALE PAIGALDATAVA METALLPOSTI VARUSTADA PISKUPESADEGA KÕRGUSEL 7m
- 4) MAAKAABEL PAIGALDADA TORUSSE MAA ALLA MIN 0,7m SÜGAVUSELE NING TEE ALLA MIN 1m SÜGAVUSELE
- 5) TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE

Tähis	Projekteerija	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus
Laki 13, 12915 Tallinn EL10303995-0001 Tel: 659 8970, Faks: 654 6714 kh@energia-konsult.ee			Tellija
Kontrollis T.Roosna 12.2020 Projekteeris A.Andersson 12.2020 Faili nimi 210301_PP_EL-4-01_asendiplaan.dwg			Keskkonnaprojekt OÜ Tooni nimi Sillamäe linna M. Rumjantsevi tänava ja V. Tškalovi tänava ristmiku tänavavalgustus Joonise nimi Asendiplaan
Projekti nr. 210301 Joonise nr. EL-4-01 staadium leht/lehti PP 1/1		Muudatuse kirjeldus Mõõtkaava 1:500	

